

Informationen über die Trinkwasser-Hausanschlussleitung

Bitte beachten Sie, dass die Trinkwasser-Installationsanzeige, gemäss Bedingungen zu Baugesuch der Stadtwerke Gossau, vor Beginn der Baustelle einzureichen ist.

Die Trinkwasser-Installationsanzeige wird von der Installationskontrolle geprüft und freigegeben, ohne Freigabe der Installationskontrolle wird kein Anschluss erstellt.

Die Trinkwasser Leitung benötigt eine Überdeckung ab Terrain von min. 1.2m. Die Leitung wird verlegt auf einer Sohle, 10cm Betonkies 16mm ungebrochen. Ummantelt ebenfalls mit Betonkies 16mm ungebrochen min. 20cm.

Wir führen zwei Arten von Hauseinführung. In Beiden Fällen liefern wir nur die Hauseinführung, Eingiessen mit Quellschutt erfolgt bauseits. Bitte wählen Sie die gewünschte Variante

Variante 1, Aussparung 15x15cm eingegossen mit Quellschutt

Variante 2, mit Pressring

Die Unterzeichnenden anerkennen das Reglement über die Versorgung der Stadt Gossau mit Trinkwasser, den Anschluss an das Trinkwassernetz und beauftragen die Stadtwerke, die Trinkwasser-Zuleitung inkl. Messeinrichtung zu erstellen.

Antragsteller _____ Telefon und Mail _____

Ort und Datum _____ Stempel und Unterschrift
Antragsteller _____